# VSH Shurjoint kryds Tee rillet. 88,9. Til varme og køl.

Shurjoint rillede kryds Tee' er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

**Produktanwendung:**
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen






**Nummer** **171350030001**
Type 7135

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Mareriale | Støbejern |
| Overfladebehandling | Coated |
| Model | Cross piece 90° |
| Reducing | ✖ |
| Multi-del | ✖ |
| Systemorienteret | ✖ |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 80 |
| Tilslutning 1 | Rille |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 80 |
| Tilslutning 2 | Rille |
| Nominel indre diameter af forbindelse 3 | DN 80 |
| Tilslutning 3 | Rille |
| Nominel indre diameter af forbindelse 4 | DN 80 |
| Connection 4 | Rille |
| Main colour fitting | Orange |
| Gas optagelse QA | ✖ |
| KIWA certificeret | ✖ |
| Med termisk isolering | ✖ |
| Med pakning | ✖ |
| Med bufferstop | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ |
| Loft | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✔ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✔ |
| UL kvalitetsmærke | ✔ |
| VdS quality mark | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |

| | |
|---|---|
| Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 88,9 Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 88,9 Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 3 | 88,9 Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 4 | 88,9 Millimetre |
| Tilslutningslængde 1 | 108 Millimetre |
| Tilslutningslængde 2 | 108 Millimetre |
| Længde på tilslutning 3 | 108 Millimetre |
| Tilslutningslængde 4 | 108 Millimetre |

| | |
|---|---|
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |