# VSH XPress Forzinket slutmuffe M 18

VSH XPress FZ C1429 er en 90º vinkeladapter i kulstofstål med press og muffenippelende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

**Produktanwendung:**
Varme, Solenergi, Køl, Trykluft, Vacuum






**Nummer** **6202966**
Type C1429

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Stål | Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 18 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | St 34.2 (1.0034) | Vægtykkelse, tilslutning 1 | 1,5 Millimetre |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt | Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 16 Bar |
| Systemorienteret | ✔ | Tilslutningslængde 1 | 23 Millimetre |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 15 | Arbejdslængdetilslutning 1 | 3 Millimetre |
| Tilslutning 1 | Trykmuffe | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -35 Grader Celsius |
| Konturkode | M | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 135 Grader Celsius |
| Tætningsmateriale | EPDM | Medium temperature (continuous) | -35\|135 Grader Celsius |
| Main colour fitting | Grå | | |
| Med pakning | ✖ | | |
| Med afløb | ✖ | | |
| Med afluftning | ✖ | | |
| KIWA certificeret | ✖ | | |
| Gas optagelse QA | ✖ | | |
| Loft | ✖ | | |
| With connection indicator | ✖ | | |
| FM kvalitetsmærke | ✖ | | |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ | | |
| UL kvalitetsmærke | ✖ | | |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ | | |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ | | |
| DIN-CERTCO certificate | ✖ | | |
| VdS quality mark | ✖ | | |
| With approval for TÜV | ✖ | | |
| DVGW quality mark for gas | ✖ | | |
| DVGW quality mark for water | ✖ | | |
| KIWA certified | ✖ | | |
| Gastec QA mark | ✖ | | |
| KOMO certified | ✖ | | |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ | | |

| | |
|---|---|
| Type approval according to BBR/EKS | ✖ |