


VSH XPress Rustfrit GAS bøjning 45° MM 22

- Leak Before Pressed-funktion

Produktanwendung:

Naturgas



Nummer 6210391

Type R2713G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Vinkel på bue	45 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Bow range	33 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	22 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	22 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Længde	86 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Form	Bøje	Tilslutningslængde 1	44 Millimetre
Model	1-part	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
Reducing	×	Arbejdslængdetilslutning 1	21 Millimetre
excentrisk	×	Tilslutningslængde 2	44 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 2	21 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 20		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Konturkode	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR)		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		

With connection indicator	✕
Med afløb	✕
Med afluftning	✕
FM kvalitetsmærke	✕
LPCB kvalitetsmærke	✕
ULC kvalitetsmærke	✕
DIN-CERTCO certificate	✕
UL kvalitetsmærke	✕
VdS quality mark	✕
With approval for TÜV	✕
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✕
Certified according to NF 545	✕
KIWA certified	✕
Gastec QA mark	✕
KOMO certified	✕
Gastec QA - AR 214 (H2)	✕
Type approval according to BBR/EKS	✕