


VSH XPress Rustfrit GAS bøjning 45° MM 28

- Leak Before Pressed-funktion

Produktanwendung:

Naturgas



Nummer 6210402

Type R2713G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Vinkel på bue	45 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Bow range	42 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	28 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	28 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Længde	100 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Form	Bøje	Tilslutningslængde 1	51 Millimetre
Model	1-part	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
Reducing	×	Arbejdslængdetilslutning 1	27 Millimetre
excentrisk	×	Tilslutningslængde 2	51 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 2	27 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 25	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 25		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Konturkode	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR)		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		

With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗