

GODKENDELSESINDEHAVER:

Aalberts Integrated Piping Systems UK
St. Catherines Avenue
GB-DN4 8DF Doncaster
Telefon +44 113 2701104
Telefax: +44 113 2725291
Internet: www.pegleryorkshire.co.uk

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Stikfittings til rustfri stålør
TECTITE 316
dim. 15 – 54 mm

FABRIKAT:

Aalberts Integrated Piping Systems UK

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: TECTITE 316
- Produktnr. Afsluttet med **R**
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
Obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

BEMÆRKNINGER:

Der skal indhentes oplysninger om
vandets sammensætning hos
vandværket

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418. Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende, eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

TECTITE 316 stikfittings anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af rustfri stålør i dimensionerne 10 – 54 mm.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om fitting er egnet for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 5 dele, koblingshus, tætningsring, støtte, låsering og udløsering. Låseringen er konisk og radialt opslidset, så der dannes tænder mod centrum. Efter indstikning af et rustfrit stålør fastholdes dette af låseringens tænder. Samlingen kan demonteres ved at presse udløser ringen ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres.	
Materiale	Koblingshus er af rustfrit stål (AISI 316) Låsering er af stål, tætningsring er af EPDM-gummi, støtte og udløsering er af plast.	
Dimension	Stålør 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm	Antal tænder i låsering 16 18 18 18 18 18 24



Thomas Bruun