



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6310BU0523

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Vertreiber <i>distributor</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rückflussverhinderer EA, EB, EC, ED (6310)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rückflussverhinderer EA, für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	15...; 47...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Werk: vom 24.06.2014 (LGW) Baumusterprüfung: 5361368-02 vom 22.09.2009 (LGW) Baumusterprüfung: BMW 0220204-03 vom 22.02.2005 (LGW) KTW-Prüfung: KA 558/11 vom 31.12.2011 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 270/12 vom 19.04.2013 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.04.2007) UBA METALLE (23.04.2013) DIN EN 13959 (01.01.2005) BGA KTW (12.12.1985) UBA ELASTOM (22.12.2011) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	22.09.2019 / 14-0597-WNV

70028-04-A-DE

21.11.2014 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
15...; 47...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	abP: PA-IX 2635/I
15...; 47...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	abP: PA-IX 2635/I
15...; 47...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
15...; 47...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
1551, 1571	beiderseitig Innengewinde, ohne Entleerung
1556, 1576	beiderseitig Innengewinde, mit Entleerung
1585	eingangsseitig Lötmutte, ausgangsseitig Lötverschraubung, ohne Entleerung
4776	beiderseitig Presssystem "SPS-Pressverbinder", mit Entleerung
4779	beiderseitig Außengewinde, mit Entleerung
4779.01	beiderseitig Außengewinde (vergrößert), mit Entleerung