



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6102CQ0573**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Kugelhahn mit reduziertem Durchgang und Steckanschlüssen
<b>Modell</b> <i>model</i>	TX300
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 120005254-18 vom 07.09.2018 (MPM) Baumusterprüfung: 120004453-1 vom 18.02.2015 (MPM) KTW-Prüfung: KA 0076/16 vom 08.06.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 235/14 vom 20.01.2015 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0405/14 vom 17.12.2014 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA METALLE (21.11.2018) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	18.02.2025 / 19-0722-WNV

25.11.2019 LE B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

*DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
TX300	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
TX300	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Anschlussart: Steckverbinder "Tectite" gemäß DVGW-Systemzertifizierung DW-8511BL0274; 15 mm und 22 mm