



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4312CL0236

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Vertreiber <i>distributor</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= MOP 5 (4312)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperrkugelhahn in Durchgangsform mit Isolierstück als HAE
Modell <i>model</i>	5102
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 152453aE1/17538 vom 03.05.2017 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 331 (01.04.2016)

Ablaufdatum / AZ 19.07.2021 / 17-0343-GNV
date of expiry / file no.

03.07.2017 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
5102	Nenndruckstufe: MOP 5 / C1 Nennweite: DN 25 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	
5102	Nenndruckstufe: MOP 5 / C1 Nennweite: DN 32 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	
5102	Nenndruckstufe: MOP 5 / C1 Nennweite: DN 40 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	
5102	Nenndruckstufe: MOP 5 / C1 Nennweite: DN 50 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Regist.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112AO0641	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für FX 406/FX 406 Gasgeräte und -anlagen		Dichtungstechnik Wallstabe & Schneider GmbH & Co. KG
NG-5146AR0573	Dichtmittel für herstellereitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOXEAL 85-86/LOXEAL 85-86	LOXEAL s.r.l.
NG-5162BO0174	Schmierstoff für Gasgeräte	Berulub SIHAF 2/Berulub SIHAF 2	CARL BECHEM GMBH
NG-5112CO0016	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für N7072/N7072 Gasgeräte und -anlagen		Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH
NG-4506CR0126	Isolierstück	5180 /5180	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1, 1 1/4, 1 1/2 und 2 nach DIN EN 10226-1
Thermische Belastbarkeit: +650 °C für Drücke bis 1 bar, Klasse C 1