



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6309BT0343

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Vertreiber <i>distributor</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rohrunterbrecher Typ DC (6309)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohrunterbrecher Typ DC
Modell <i>model</i>	8236
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 57217253-07 vom 16.11.2017 (LGW) Kontrollprüfung Labor: 7313257-05 vom 09.05.2014 (LGW) Baumusterprüfung: 5361314-01 vom 29.07.2008 (LGW) UBA-Leitlinie: KA 0355/15 vom 14.07.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: 408.437/6 vom 17.11.2016 (ÖFI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 14453 (01.08.2005) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	29.07.2023 / 18-0458-WNV

70028-04-1A-DE

12.09.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
8236	Nennweite: DN 15	Eingang: 1/2" Innengewinde; Ausgang: 1/2" Außengewinde

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Armaturengruppe: nicht klassifiziert