



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6326CT0316
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Vertreiber <i>distributor</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D (6326)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherungskombination, bestehend aus Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse, Typ HD
Modell <i>model</i>	80...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21289714-012 vom 15.05.2018 (LGW) UBA-Leitlinie: KA 0355/15 vom 14.07.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: 408.437/6 vom 06.02.2018 (ÖFI) UBA-Leitlinie: KA 0429/16 vom 21.03.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 109/17 vom 15.09.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 15096 (01.04.2008) DIN EN 13959 (01.01.2005) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.05.2023 / 18-0286-WNE

70285-04-A-DE

10.09.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
8082	Bauform: Durchgangsform Nennweite: 1/2"	Eingang: 1/2" Innengewinde; Ausgang: 1/2" Außengewinde
8083	Bauform: Winkelform als Wandanschlussbogen Nennweite: 1/2"	Eingang: 1/2" Außengewinde; Ausgang: 1/2" Außengewinde
8088	Bauform: Winkelform Nennweite: 1/2"	Eingang: 1/2" Innengewinde; Ausgang: 1/2" Außengewinde

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15- FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH