



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6326CT0316

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Aalberts integrated piping systems B.V. Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Vertreiber <i>distributor</i>	Aalberts integrated piping systems GmbH Am Thyssenhaus 1-3, D-45128 Essen
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D (6326)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherungskombination, bestehend aus Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse, Typ HD
Modell <i>model</i>	80...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21289714-012 vom 15.05.2018 (LGW) Kontrollprüfung Labor: V003/22.5 vom 03.06.2022 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0429/16 vom 21.03.2017 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 205/16 vom 19.10.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 15096 (01.10.2020) DIN EN 13959 (01.01.2005) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.05.2028 / 24-0544-WNU

70028-01-A-0F

18.06.2024 Bo A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW
DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
8082	Bauform: Durchgangsform Nennweite: 1/2"	Eingang: 1/2" Innengewinde; Ausgang: 1/2" Außengewinde
8083	Bauform: Winkelform als Wandanschlussbogen Nennweite: 1/2"	Eingang: 1/2" Außengewinde; Ausgang: 1/2" Außengewinde
8088	Bauform: Winkelform Nennweite: 1/2"	Eingang: 1/2" Innengewinde; Ausgang: 1/2" Außengewinde

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15- FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH