



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6326CT0316

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Aalberts integrated piping systems B.V. Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Distributor <i>Vertreiber</i>	Aalberts integrated piping systems GmbH Am Thyssenhaus 1-3, D-45128 Essen
Product Category <i>Produktart</i>	Valves for drinking water: Hose union anti-vacuum valves - DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D (6326)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Safety combination, consisting of backflow preventer and tube aerator for hose connections, type HD
Model <i>Modell</i>	80...
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 21289714-012 from 15.05.2018 (LGW) Laboratory control test: V003/22.5 from 03.06.2022 (LGW) UBA Guideline/BWGL: KA 0429/16 from 21.03.2017 (TZW) UBA Guideline/BWGL: KA 205/16 from 19.10.2016 (TZW)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 15096 (01.10.2020) DIN EN 13959 (01.01.2005) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	15.05.2028 / 24-0544-WNU

70008-01-A-01

18.06.2024 Bo A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

i.A. W. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
8082	Type of construction: Durchgangsform Nominal diameter: 1/2"	Inlet: 1/2" internal thread; Outlet: 1/2" external thread
8083	Type of construction: Winkelform Nominal diameter: DN 15	Inlet: 1/2" internal thread; Outlet: 1/2" external thread
8088	Type of construction: Winkelform Nominal diameter: 1/2"	Inlet: 1/2" internal thread; Outlet: 1/2" external thread

certified Components*zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NW-6312AS2271	plug-in non-return valve	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15- FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH