

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Aalberts integrated piping systems APAC Inc.
No. 295, Sec. 3 Wandan Rd., Wandan Township
TW-91345 Pingtung, Taiwan

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 4030017	4	18.06.2025	17.06.2029

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrformstück / Fitting
"Shurjoint 7150"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-30:2021-05

Köln, den 24.04.2025

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Bellingner

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products





Anlage / [Enclosure 1](#)

Seite / [Sheet 1](#)

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 4030017 vom/ [dated](#) 24.04.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
[The subject of the approval comprises the following parts.](#)

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungs-nr Approval No.
Rohrformstück / Fitting	Shurjoint 7150		

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 4030017 vom/ [dated](#) 24.04.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
[The subject of the approval is described by the following documents.](#)

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports	210969-AU01+WAL01-PB01 WAL 17016 WAL 13085 WAL 09061 WAL 02043	15.06.2021 26.05.2017 27.07.2013 10.09.2009 19.11.2002	
Dokumentenliste sowie die darin aufgeführten Zeichnungen / List of documents as well as the drawings specified therein	List of Document: Concentric Reducer Rev. May 4, 2021	04.05.2021	1

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 4030017 vom/ [dated](#) 24.04.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Rohrformstück, Bauart: konzentrische Reduzierung
[Fitting, design: concentric reducer](#)

in den Nennweiten / [in the nominal sizes:](#)

DN 65 x 50	76,1 x 60,3 mm
DN 80 x 50	88,9 x 60,3 mm
DN 100 x 50	114,3 x 60,3 mm
DN 100 x 65	114,3 x 76,1 mm
DN 100 x 80	114,3 x 88,9 mm
DN 125 x 100	139,7 x 114,3 mm
DN 150 x 50	168,3 x 60,3 mm
DN 150 x 65	168,3 x 76,1 mm
DN 150 x 80	168,3 x 88,9 mm
DN 150 x 100	168,3 x 114,3 mm
DN 200 x 80	219,1 x 88,9 mm
DN 200 x 100	219,1 x 114,3 mm
DN 200 x 150	219,1 x 168,3 mm

Max. zulässiger Druck / [max. allowable pressure:](#) 16 bar

Die Anwendung der Rohrformstücke mit der Typenbezeichnung 'Shurjoint 7150' des Herstellers Aalberts integrated piping systems APAC Inc, No. 295, Sec. 3, Wandan Rd, Wandan Township, Pingtung, Taiwan, ist nur in Kombination mit VdS-anerkannten Rohrkupplungen des gleichen Herstellers zugelassen.

[The use of the concentric reducers type 'Shurjoint 7150' of manufacturer Aalberts integrated piping systems APAC Inc., No. 295, Sec. 3, Wandan Rd, Wandan Township, Pingtung, Taiwan, is only allowed in combination with VdS-approved couplings of the same manufacturer.](#)