

# Anerkennung Approval



## von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Aalberts integrated piping systems APAC Inc.  
No. 295, Sec. 3 Wandan Rd., Wandan Township  
TW-91345 Pingtung, Taiwan

| Anerkennungs-Nr. /<br>Approval No. | Anzahl der Seiten /<br>No. of pages | gültig vom (TT.MM.JJJJ) /<br>valid from (dd.mm.yyyy) | gültig bis (TT.MM.JJJJ) /<br>valid until (dd.mm.yyyy) |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| G 4000017                          | 4                                   | 10.07.2026                                           | 09.07.2030                                            |

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Anbohrschelle / Outlet tee  
"Shurjoint 723"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /  
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2100-24:2022-04

Köln, den 10.07.2026

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /  
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle /  
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products





Anlage / [Enclosure 1](#)

Seite / [Sheet 1](#)

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 4000017](#) vom/ [dated](#) [10.07.2026](#)

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
[The subject of the approval comprises the following parts.](#)

| <a href="#">Bezeichnung des Gegenstandes</a><br><a href="#">Description of Subject</a>                | <a href="#">Typ</a><br><a href="#">Type</a> | <a href="#">Kenn-Nr. des Inhabers</a><br><a href="#">Holder's Registration No.</a> | <a href="#">Anerkennungs-nr</a><br><a href="#">Approval No.</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anbohrschelle mit<br>Innengewindeabgang /<br><a href="#">Quick tee with internal thread</a><br>outlet | Shurjoint 723                               |                                                                                    |                                                                 |

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 4000017](#) vom/ [dated](#) [10.07.2026](#)

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
[The subject of the approval is described by the following documents.](#)

| Art der Unterlage<br><a href="#">Type of Document</a>                                                                                           | Kennzeichnung der Unterlage<br><a href="#">Identification of document</a>                                                                      | Datum/ Revision<br><a href="#">Date/ Revision</a>            | Seiten<br><a href="#">Pages</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Prüfberichte /<br/><a href="#">Test Reports</a></b>                                                                                          | WAL 14056<br>WAL 99036<br>2. Nachtrag / <a href="#">2. Supplement</a><br>WAL 99036<br>1. Nachtrag / <a href="#">1. Supplement</a><br>WAL 99036 | 11.07.2014<br>13.06.2000<br><br>08.11.1999<br><br>30.08.1999 |                                 |
| Dokumentenliste sowie die darin<br>aufgeführten Dokumente /<br><a href="#">List of documents as well as the<br/>documents specified therein</a> | Order No. WAL 98009-A                                                                                                                          | 21.04.2022                                                   | 1                               |
| Installationsanleitung /<br><a href="#">Installation instruction</a>                                                                            | Genutete und angebohrte<br>Leitungssysteme 1-100, Rev. 1/04                                                                                    | 11/2004                                                      | 8                               |

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 4000017](#) vom/ [dated](#) [10.07.2026](#)

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Anbohrschelle mit Innengewindeabgang / [Quick tee with internal thread outlet](#)

in den Größen / [in the sizes:](#)

DN 32 x 15, 20, 25

DN 40 x 15, 20, 25

DN 50 x 15, 20, 25

DN 65 x 15, 20, 25

für die Rohrabmessungen / [for the pipe dimensions:](#)

DN 15 21,3 mm

DN 20 26,9 mm

DN 25 33,7 mm

DN 32 42,4 mm

DN 40 48,3 mm

DN 50 60,3 mm

DN 65 76,1 mm

max. zulässiger Druck / [max. allowable pressure:](#) 16 bar

Die Anbohrschelle ist ausschließlich zur direkten Versorgung eines Sprinklers anerkannt.

Bei der Anwendung der Anbohrschelle, bestehend aus einem Haltebügel, 2 Schraubenbolzen mit Muttern sowie dem Abgangsstück mit der Dichtung, zusammengefasst unter der Typenbezeichnung 'Shurjoint 723', ist die Einbauanweisung des Herstellers zu beachten.

Die Verwendung zweier gegeneinander geschraubter Abgangsstücke ist nicht zulässig.

[The quick tee is approved only for direct sprinkler supply.](#)

[The installation instruction of the manufacturer shall be observed when using the quick tee consisting of a mounting bracket, 2 stud bolts with screw nuts and the outlet with sealing, listed under type designation 'Shurjoint 723'.](#)

[The use of two outlets screwed together is not permitted.](#)