

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Aalberts integrated piping systems APAC Inc.
No. 295, Sec. 3 Wandan Rd., Wandan Township
TW-91345 Pingtung, Taiwan

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 4010027	4	19.09.2024	31.05.2025

Gegenstand der Anerkennung

Rohrformstück
Shurjoint "901" 90° Elbow, "903" Tee

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-30:2011-05

Köln, den 02.09.2024

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle





Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 4010027 vom 02.09.2024

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Rohrformstück Short Radius Tee Short Radius 90° Elbow	Shurjoint 903 Shurjoint 901		

zur Anerkennungsnummer G 4010027 vom 02.09.2024

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
<p>Prüfberichte</p> <p>Dokumentenliste "List of Document: Short Radius Grooved Fitting" sowie alle darin aufgeführten Zeichnungen und die Installationsanleitung einschließlich der Baustellenmethode zur Nutbewertung</p> <p>Installationsanleitung</p>	<p>200869-AU01+WAL01-PB01 WAL 07004 WAL 01028</p> <p>Order No. WAL 00050-A</p> <p>I-1000 REv. 1/04</p>	<p>15.09.2020 22.01.2007 13.06.2001</p> <p>13.03.2024</p> <p>Nov. 2004</p>	<p></p> <p>1</p> <p>8</p>



zur Anerkennungsnummer G 4010027 vom 02.09.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Rohrformstücke Typ Shurjoint '901 90° Elbow, 903 Tee' mit Riefenanschluss sind ausschließlich zur Verwendung mit VdS-zugelassenen Rohrkupplungen des Herstellers Aalberts integrated piping systems APAC Inc., Pingtung, Taiwan, zugelassen.

Maximal zulässiger Druck: 16 bar

Nennweiten:

DN 50	60,3 mm
DN 65	76,1 mm
DN 80	88,9 mm
DN 100	114,3 mm
DN 125	139,7 mm
DN 150	168,3 mm
DN 200	219,1 mm