

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Aalberts integrated piping systems APAC Inc.
No. 295, Sec. 3 Wandan Rd., Wandan Township
TW-91345 Pingtung, Taiwan

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 4060001	4	22.07.2022	21.07.2026

Gegenstand der Anerkennung

Rohrkupplung
"Shurjoint Z05"

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-06:2021-05 (02)

Köln, den 22.07.2022

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

ppa. Bellinger
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik



zur Anerkennungsnummer G 4060001 vom 22.07.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr																		
<p>Rohrkupplung</p> <p>Bauart: starr (angle pad), leicht</p> <p>in den Nennweiten:</p> <table data-bbox="192 902 523 1271"> <tr><td>DN 32</td><td>42,4 mm</td></tr> <tr><td>DN 40</td><td>48,3 mm</td></tr> <tr><td>DN 50</td><td>60,3 mm</td></tr> <tr><td>DN 65</td><td>76,1 mm</td></tr> <tr><td>DN 80</td><td>88,9 mm</td></tr> <tr><td>DN 100</td><td>114,3 mm</td></tr> <tr><td>DN 125</td><td>139,7 mm</td></tr> <tr><td>DN 150</td><td>168,3 mm</td></tr> <tr><td>DN 200</td><td>219,1 mm</td></tr> </table> <p>zulässiger Druck: 16 bar</p> <p>Dichtung EPDM Farbe: schwarz</p>	DN 32	42,4 mm	DN 40	48,3 mm	DN 50	60,3 mm	DN 65	76,1 mm	DN 80	88,9 mm	DN 100	114,3 mm	DN 125	139,7 mm	DN 150	168,3 mm	DN 200	219,1 mm	<p>Shurjoint Z05</p>		
DN 32	42,4 mm																				
DN 40	48,3 mm																				
DN 50	60,3 mm																				
DN 65	76,1 mm																				
DN 80	88,9 mm																				
DN 100	114,3 mm																				
DN 125	139,7 mm																				
DN 150	168,3 mm																				
DN 200	219,1 mm																				

zur Anerkennungsnummer G 4060001 vom 22.07.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
<p>VdS-Prüfberichte</p> <p>Dokumentenliste Product: SHURJOINT Coupling Fig. Z05 DN32 - 200</p> <p>sowie alle darin aufgeführten Zeichnungen und die Installationsanleitung einschließlich der Baustellenmethode zur Nutbewertung</p>	<p>WAL 98032 WAL 06001 WAL 06061 WAL 14008</p> <p>Order No. WAL 05012-A</p>	<p>03.08.1998 16.01.2006 08.11.2006 04.02.2014</p> <p>25.11.2013</p>	<p>1</p>

zur Anerkennungsnummer G 4060001 vom 22.07.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Bei der Anwendung des Rohrverbindungselementes mit der Typenbezeichnung 'Shurjoint Z05' sind die Montageanweisung, die Nutspezifikation und Prüfvorschrift des Herstellers zu beachten.

Es ist grundsätzlich mineralölfreies Schmiermittel gemäß Montageanweisung zu verwenden.