



# Produktsertifikat

## Nr. 1218

SINTEF Byggforsk bekrefter at:

### **XPress pressfittings i rustfritt stål, med lekkasjevarsling, dimensjon 12 – 108 mm**

er i samsvar med kravene i:

DVGW Arbeitsblatt W 534  
NKB Produktregler 12, pkt 3.4.2, - uttrekk  
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

**VSH Fittings B.V.**  
Box 498  
NL-1200 AL Hilversum  
Nederland

Produsent:

VSH Fittings B.V.  
NL-1200 AL Hilversum

Utstedt: 15.03.2007

Fornyhet: 13.01.2017

Gyldig frem til: 01.04.2022

*(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på [www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no))*

Produsenten har kontrollavtale med MPA NRW



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder