

Productcertificaat K85682/02

Uitgegeven 2020-04-01

Vervangt K85682/01

Pagina 1 van 2

Gelaste roestvast stalen buizen voor drinkwaterinstallaties

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

VSH Fittings BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K762 "Stalen buizen voor het transport van drinkwater" d.d. 16-01-2018.

Ron Scheepers
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
VSH Fittings BV
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA HILVERSUM
Postbus 498
1200 AL HILVERSUM
Tel. +31 (0)35-6884211
info@vsh-fittings.com



**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- product

Gelaste roestvast stalen buizen voor drinkwaterinstallaties

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Gelaste roestvast stael buizen, in de afmetingen

15mm x 1,0mm tot en met 108mm x 2,0mm

Geschiktheid voor contact met drinkwater


Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" samen met  .

- op de buis

Verplichte aanduidingen op de metalen fittingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- productiedatum of -codering;
- buitenmiddellijn;
- aanduiding materiaalsoort.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in combinatie met fittingen overeenkomstig Kiwa BRL-K774 in drinkwaterinstallaties waarbij een werkdruk van maximaal 1,0 MPa en een temperatuur van maximaal 90 °C toelaatbaar is.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- VSH Fittings BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.