



Productcertificaat K42740/02

Uitgegeven 2020-12-01

Vervangt K42740/01

Pagina 1 van 2

Tapkranen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Aalberts integrated piping systems B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K652 "Sanitaire kranen; enkelvoudige- en tweeknops mengkranen" d.d. 10-10-2018,

waarvan de eisen uit

NEN-EN 200:2005 "Sanitaire kranen - Tapkranen en mengkranen voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene technische specificatie"

onderdeel uitmaken.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAAT

281177015

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

Aalberts integrated pipingsystems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA HILVERSUM
Postbus 498
1200 AL HILVERSUM
Tel. 035-6884211
www.aalberts-ips.com

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Tapkranen

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat:

T2110 - NEN-model, bovendeel met kruk

049590.2 -- 3/8"

049592.4 -- 1/2"

049596.8 -- 3/4"

T2130 - NEN-model, bovendeel ingericht voor sleutelbediening:

049564.9 -- 1/2"

Toepassing en gebruik

De tapkranen zijn bedoeld voor toepassing binnen de volgende gebruiksgrenzen;

- werkdruk: 50 kPa tot 1000 kPa;
- watertemperatuur: ten hoogste 90°C.

De aanbevolen grenzen voor de juiste werking zijn;

- werkdruk: 100 kPa tot 500 kPa;
- watertemperatuur: ten hoogste 65°C.

Opmerking

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle Hygiënische Aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011). Zodra voor de producten een definitief beoordelingsbeleid is vastgesteld zullen zij worden getoetst op de eisen als vermeld in artikel 4.2 van de beoordelingsrichtlijn.

Merken

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" en het verkorte woordmerk "KK" in een rechthoek.

Plaats van het merk:

- "KIWA" op het kraanhuis;
- "KK" op het bovendeel.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het kraanhuis en op het bovendeel.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Aalberts integrated piping systems B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.