

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0059

Utstedt: 26.11.2001

Fornyet: 13.08.2025

Gyldig til: 01.09.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

VSH XPress pressfittings for kobberrør

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 12**



Innehaver

Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum, Nederland

Produsenter

Aalberts integrated piping systems Kft.
Maglódi út 16
1106 Budapest, Ungarn

Aalberts integrated piping systems SAS
46, rue de l'industrie
45550 Saint-Denis-de-L'Hotel, Frankrike

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

VSH XPress pressfittings i kobber beregnet for kobberrør i henhold til EN 1057. Støttehylse skal benyttes for glødde kobberrør (R220). Det skal benyttes pressverktøy med M-profil.

Følgende dimensjoner inngår:

12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm,
54 mm, 64 mm, 66.7 mm, 76.1 mm, 88.9 mm og 108 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder